

TÄTHETSPROVNING AV SLUTEN TANK

Vi erbjuder er möjlighet att täthetsprova er slutna tank.

Förutsättningar för en provtagning:

- Tanken ska vara fylld till överfyllnadskyddet har löst ut eller/och till minst 80% av tankvolymen.
- Tanken kan vara fylld med WC-vatten eller med vatten.
- Mätningen kräver tio dygn. Under den tiden får avloppet som är anslutet till tanken inte användas.

1:a mätningen

2:a mätningen

DATUM/TID	MÄTVÄRDE	DATUM/TID	MÄTVÄRDE

FOTOGRAFI MÄTARE LARM LOCK STOS AVSTÅND TILL SLAMBIL

Allmän bedömning:

Underskrift ansvarig provtagare: GODKÄND: JA NEJ

Kundens namn:

Adress tankinstallation:

Fastighetsbeteckning:

Telefon:

Epost:

Faktureringsadress:

Projektnr:



Tobbe Persson, Avlopp 070-246 49 02



Marco Teikari, Service 073-051 48 41

Pris: 3000 kr ink moms (upp till 2 mils körsträcka, därefter 80kr/mil, max 10mil)

